NAVRH. KÁBEL NAYY J 4x240 mm2 - cca.305M
OD NAVRH. TS EH6 DO SR č.34-34
NAVRH. SR3 č.1
NAVRH. SR3 č.2
NAVRH. KÁBEL 2xNAYY J 4x240 mm2 - cca.2x5M
OD NAVRH.TS EH6 PO NAVRH.SR3 č.1
OD NAVRH.TS EH6 PO NAVRH.SR3 č.2
EXIST. KÁBEL NAYY J 4x240 mm2 OD TS č. 0734-004 DO SR č.34-37 BUDE ROZREZANÝ,
NASPOJKOVANÝ NN SPOJKAMI č.3,4 KÁBLAMI ROVNAKÉHO PRIEREZU TYPU 2xNAYY J 4x240 mm2 - cca.2x5M
A ZAPOJENÉ DO NAVRH. SR3 č.2
NAVRH. KÁBEL NAYY J 4x240 mm2 - cca.37M
OD NAVRH.TS EH6 PO NAVRH.VRIS 1/200+VRIS K
EXIST. KÁBEL NAYY J 4x240 mm2 OD TS č. 0734-004 DO SR č.34-22 BUDE ROZREZANÝ,
NASPOJKOVANÝ NN SPOJKAMI č.1,2 KÁBLAMI ROVNAKÉHO PRIEREZU TYPU 2xNAYY J 4x240 mm2 - cca.2x5M
A ZAPOJENÉ DO NAVRH. SR3 č.1
JESTV. P.B.č.28
VRIS 1/200+VRIS K
3xLV4440 BS
MAX 2 OHM
JESTV. VEDENIE NN VEDENIE
TÜV SÜD Slovak
7165047
KONTRO
INDIVI
S IS
ELEK